

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00540/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕК» (ООО «АЛКОТЕК»), ОГРН: 1044004603510, ИНН: 4028031334.
Место нахождения (адрес юридического лица): 248017, Россия, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 290, офис 2.
Адрес места осуществления деятельности: 248017, Россия, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 290, телефоны: +7 (4842) 59-34-74, +7 (4842) 55-39-91, +7 (4842) 55-02-94, адрес электронной почты: tdaalcotek@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕК» (ООО «АЛКОТЕК»), ОГРН: 1044004603510, ИНН: 4028031334.
Место нахождения (адрес юридического лица): 248017, Россия, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 290, офис 2.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 248017, Россия, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 290.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр», ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495)120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели трехслойные композитные облицовочные торговой марки «Alcotek FR», состоящие из двух алюминиевых листов (толщина листа от 0,19 мм до 0,5 мм), с покрытием лицевого алюминиевого листа защитно – декоративным материалом на основе: полиэфира (PE) (толщина покрытия 25-50 мкм); поливинилиденфторидной смолы (PVDF) (толщина 25-50 мкм); полиуретана (PUR) (толщина 25-50 мкм); фторполимерных смол (FEVE) (толщина 10-40 мкм); с нанесением УФ-печати (UV) (толщина 15-30 мкм), покрытой защитным УФ-отверждаемым лаком (толщина 10-20 мкм), а также с нанесённой на грунт (толщина 5-10 мкм) полиэстеровой ламинационной плёнкой (PL) (толщина 20-30 мкм) и внутреннего заполнения (термопластичным полимерным композитом на основе полиолефинов, с добавлением антипиренов) толщиной от 3 мм до 5 мм, габаритные размеры панелей: длина до 8000 мм, ширина до 1600 мм, толщина от 3 до 6 мм, выпускаемые по ТУ 5772-001-72810874-05 «Трехслойные композитные облицовочные панели» с изм. № 5.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 25.11.23.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № БЦ23-11-17/2 от 17.11.2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ123-271.23-01 от 03.10.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: панели хранят в сухих складских помещениях, в условиях исключаяющих воздействие агрессивных сред, растворителей, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Панели следует предохранять от механических повреждений, загрязнений, осадков, проникновения влаги и образования конденсата. Гарантийный срок хранения - один год с момента отгрузки панелей со склада производителя при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.11.2023 г. по 19.11.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00540/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))